Powiat Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
http://www.powiat-nisko.pl , e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 6 lutego 2019 r.

GM.272.4.2019.I

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1:

Co należy rozumieć przez oczyszczenie nawierzchni z kostki brukowej? W jakiej technologii wykonać oczyszczenie?

Odpowiedź:

Oczyszczenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej należy wykonać myjką ciśnieniową z użyciem środków chemicznych do stanu akceptowalnego przez inspektora nadzoru.

Pytanie nr 2

Czy z materiały z rozbiórki brukarskie należy do Wykonawcy czy do Zamawiającego. Jeśli do Zamawiające to prosimy wskazać miejsce odwózki.

Odpowiedź:

Materiały z rozbiórki które będą nadawały się do powtórnego użycia należy przesortować i przetransportować na plac Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach.

Pytanie nr 3

Prosimy o dołączenie do dokumentacji Tabelę zjazdów.

Odpowiedź:

Zjazdy należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną jak również w uzgodnieniu z inwestorem.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności w kategorii ruchu dla drogi 1048R. W opisie technicznym w parametrach istniejącej drogi mamy KR3, natomiast w założeniach geometrycznych-ruchowych jest KRI.

Odpowiedź:

Odcinek drogi nr 1048R należy dostosować do parametrów KR3.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację w jakim kilometrażu należy wykonać frezowanie? Do kogo należy materiał z frezowania i dokąd należy go odwieźć?

Odpowiedź:

Frezowanie nawierzchni należy wykonać w miejscach wskazanych przez inwestora i na odcinku drogi o przekroju półulicznym. Materiał z frezowania jest własnością inwestora i należy odwieźć go na plac Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach.

Pytanie nr 6

Prosimy o określenie jakiego rodzaju należy zastosować ścianki dla przepustów – skrzydełkowe czy płaskie?

Odpowiedź:

Ścianki czołowe dla przepustów należy wykonać ze skrzydełkami.

Pytanie nr 7

Czy warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej dla drogi powiatowej nr 1048R (przedmiar poz. 22) ma być wykonana z mieszanki SMA 11? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z SMA na asfaltach nie modyfikowanych?

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej dla drogi nr 1048R należy wykonać z mieszanki SMA 11 na asfaltach modyfikowanych.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy podbudowy AC22P i w-wy wiążącej z betonu AC 16W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania powyższego granulatu.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2019 r. do godz. 11:00.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) Dział IX pkt 2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie:
   Wadium należy wnieść w terminie do dnia **14.02.2019 r.** do godz. **10:45.**
2) Dział XI pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.** NIE OTWIERAĆ przed: **14.02.2019 r. godz. 11:00.**
3) Dział XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Pl. Wolności 2, 37 – 400 Nisko Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 1 – parter) do dnia **14.02.2019 r. do godz. 10:45.**
4) Dział XII pkt 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **14.02.2019 r. o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 – Sala Narad.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA
Robert Bednarz