Powiat Niżański
Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
http://www.powiat-nisko.pl , e-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Nisko, dnia 7 lutego 2019 r.

GM.272.5.2019.I

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”.**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zamówienie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji dołączonej do przetargu nie określił żadnych parametrów dla sportowej nawierzchni syntetycznej przewidzianej do hali sportowej. Prosimy o doprecyzowanie:

1. Czy nawierzchnia ma być w pełni zgodna z normą EN 10904?
2. Jaką grupą amortyzacji ma się charakteryzować nawierzchnia – P1, P2, P3?
3. Czy nawierzchnia ma posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych?
4. Prosimy o podanie minimalnej grubości nawierzchni?
5. Jaka jest minimalna grubość warstwy wierzchniej?

Odpowiedź:

1. Zaplanowana podłoga syntetyczna ma być w pełni zgodna z normą EN 14904.
2. Nawierzchnia ma się charakteryzować grupą amortyzacji P3.
3. Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty co najmniej dwóch międzynarodowych federacji sportowych.
4. Grubość nawierzchni – 12 mm.

5. Minimalna grubość warstwy wierzchniej – 2 mm.

Zmianie ulegają również zapisy umowy § 14 ust. 1 pkt 2) wykreśla się następujące sformułowanie: „złożono wniosek o upadłość”.

Ze względu na wyjaśnienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r. do godz. 10:45.**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) Dział IX pkt 2 Wymagania dotyczące wadium, otrzymuje brzmienie:
   Wadium należy wnieść w terminie do dnia **19.02.2019 r.** do godz. **10:45.**
2) Dział XI pkt 1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie: Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszalnym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na **„Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym”.** NIE OTWIERAĆ przed: **19.02.2019 r. godz. 11:00.**
3) Dział XII pkt 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy złożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Pl. Wolności 2, 37 – 400 Nisko Biuro Obsługi Interesanta (pok. nr 1 – parter) do dnia **19.02.2019 r. do godz. 10:45.**
4) Dział XII pkt 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **19.02.2019 r. o godz. 11:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20 – Sala Narad.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

STAROSTA
Robert Bednarz